

# 시험 성적서



한국화재보험협회 부설  
방재시험연구원

성적서번호 : 2009-80  
(수탁 제 2009-0089)  
페이지(총 8)



우) 469-881 경기도 여주군 가남면 심석리 69-1 TEL 031-887-6600 FAX 031-887-6620

1. 의뢰인

- 업체(기관)명 : (주)휴인텍 대표자 문 성 식
- 주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 노하리 621-18
- 접수일자 : 2009. 4. 10

2. 시험품목 : T-MAX(폴리에스터 흡음단열재) 32K, 50 mm

3. 시험일자 : 2009. 4. 10


4. 시험용도 : 성능시험

5. 시험방법 : KS F 2805:2004

6. 시험환경 : 온도 : (12 ± 1) °C 습도 : (50 ± 5) %R.H.

7. 시험결과 :

시험 항목	시험 결과				비고
	주파수(Hz)	흡음계수( $\alpha_s$ )	주파수(Hz)	흡음계수( $\alpha_s$ )	
흡 음 계 수	100	0.17	800	0.86	세부내용 : '시험내용' 참조
	125	0.16	1 000	0.82	
	160	0.31	1 250	0.76	
	200	0.42	1 600	0.72	
	250	0.56	2 000	0.70	
	315	0.59	2 500	0.67	
	400	0.74	3 150	0.64	
	500	0.84	4 000	0.63	
	630	0.84	5 000	0.61	



\* 이 성적서의 내용은 시험 의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	시험자	승인자(기술책임자)
	성 명 : 김 정 욱	성 명 : 정 재 군

2009년 4월 일

한국화재보험협회 부설  
방재시험연구원 장

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호 인정 협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.