

# 시험 성적서

## TEST REPORT

접수 번호: ESRC08004  
 신청 인: (주)휴인텍 분성식  
 주 소: 경기 화성시 팔탄면 노하리 621-18  
 시 료 명: T-MAX[폴리에스터 흡음단열재(32 K 50 mm)]

접수 일자: 2010년 12월 08일

### 시험 결과

시험항목	단위	구분	결과	시험방법
열전도율[평균온도: 20 ℃]	W/(m·K)	I	0.036	KS L 9016:2005


\* 시험성적서 이용목적: 품질관리

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과이며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 2. 이 성적서는 한국건설생활환경시험연구원의 사전 서면동의없이 홍보선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없습니다.

담당자: 임순현(031-389-9122)

2010년 12월 13일

한국건설생활환경시험연구원



( 안전환경팀, 주소: 경기 군포시 당동 14-1현대 I-Valley 805호, 전화번호: 031-389-9100, www.kcl.re.kr)

페이지1/총 1



9C188278-C716-4258-9B4C-C5FE7A6CA263